

ALLEGATO F

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

RIFUGI ALPINISTICI

REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI	
LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO	
Le volumi minimi di 10 metri cubi e, in presenza di letti e cassette, un'altezza minima di 2,10 metri;	
Le volumi minimi d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di solai e tetti, rubature incluse fino all'altezza di un metro e 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;	
Aerazione naturale o meccanica;	permanente
Le rapporti di illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i solai e tetti e 1/20 per gli altri locali.	
I rifugi non a parete non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno - l'adeguamento al presente requisiti deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento;	
LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o comunque al 10% dei locali adibiti al pernottamento;	uno
Aerazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;	
N. doccia, se lo caso in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano;	almeno una
SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE	
N. w.c. con lavabo escluso del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;	uno
Aerazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;	
N. docce	una
LOCALI ADIBITI A CUCINA	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;	
N. zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;	una
N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisiti deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;	uno
N. zona cottura dotata di idoneo cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti.	almeno una
LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE	

Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;	
Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,50 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricevente del rifugio;	
Un rapporto di illuminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.	